

Prohlášení o vlastnostech

V souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011

Mulcol® Multifoam 2K

No. M2KS-2K 0761-CPR-0805

1. Výrobek – jedinečný identifikační kód výrobku:

Mulcol® Multifoam 2K, 2 Component Fire Protection Foam (Dvoukomponentní protipožární pěna)

2. Typ, šarže nebo sériové číslo nebo ostatní označení umožňující identifikaci produktu podle článku 11(4):

Číslo šarže na obalu produktu.

3. Zamyšlený použití nebo použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací, jak je stanoveno výrobcem:

3.1. Zamyšleným použitím systému Mulcol® Multifoam 2K je obnovení požární odolnosti prostupů ve stěnách a podlách, jak je uvedeno v certifikátu ETA 17/0977 a ETA 17/0831.

3.2. Podmínky použití systému Mulcol® Multifoam 2K jsou určeny pro vnitřní použití za následujících podmínek: relativní vlhkost vyšší než 85% RH (Relativní vlhkosti), bez vystavení teplotám pod 0°C bez vystavení dešti nebo UV záření (TR 024: 2019, model Z₁).

3.3. Ustanovení uvedená v certifikátu ETA 17/0977 vycházejí z předpokládané životnosti výrobku Mulcol® Multifoam 2K v délce 30 let, za předpokladu, že jsou dodrženy podmínky stanovené v technickém listu výrobce a v jeho pokynech týkajících se balení, přepravy, skladování, instalace, používání a oprav.

Uvedené údaje o životnosti nelze vykládat jako záruku poskytovanou výrobcem, ale slouží pouze jako vodítko pro volbu vhodných výrobků ve vztahu k očekávané ekonomicky přiměřené životnosti stavební konstrukce.

4. Výrobce

Mulcol International
Promenade 75
5401 GM Uden
The Netherlands

5. Pokud je to relevantní, jméno a kontaktní adresa oprávněného zástupce, jehož mandát zahrnuje úkoly uvedené v článku 12(2):

Ucpávka.CZ
Podnikatelská 565, budova 10 A
190 11 Praha - Běchovice

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti stavebního výrobku podle přílohy V:

AVCP-System 1

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajícího se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Nevztahuje se

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajícího se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno Evropské technické posouzení:

Toto Prohlášení o vlastnostech bylo vypracováno v souladu s pokyny uvedenými v EAD 350454-00-1104. ETA 17/0977 a ETA 17/0831 bylo zpracováno společností MPA Braunschweig, oznámeným subjektem č. 0761 (Materialprufanstalt für das Bauwesen – MPA BS, Beethovenstrasse 52, 38106 Braunschweig, Germany). Certifikát stálosti vlastností 0761-CPR-0805.

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech:

Základní charakteristiky	Klasifikace	Harmonizované technické specifikace
Reaction to Fire	E	EN 13501-1
Požární odolnost	Klasifikováno jako stavební výrobek nebo stavební konstrukce s třídou požární odolnosti EI 120 v závislosti na místních podmínkách provedení. Podrobnosti naleznete v certifikátu ETA 17/0977 & ETA 17/0831	EN 13501-2
Trvanlivost	Z ₁ dle TR 024:2019	EAD 350454-00-1104

NPD: No Performance Determined (nezjištěna/nestanovena žádná vlastnost)

- 1. Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi uvedenými v bodě 9.**
9. Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Mulcol International BV has compiled the technical data of this sheet with the most care and reserves the right to change product properties without prior notice. The user of this data remains responsible at all times for its correct application. In case of ambiguities or doubts, we advise you to consult with Mulcol International BV to ascertain whether this data meets the required application.